



Starogard Gdański, dnia 26.06.2025r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM**
HK.9022.1.198.2025.AP.2

KOMUNIKAT nr 1

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej
z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dąbrówka**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim informuje, że w próbie wody pobranej w dniu 13.06.2025 r. z punktu zgodności reprezentatywnego dla oceny jakości wody dystrybuowanej z urządzenia wodociągowego Dąbrówka, wykazano podwyższoną wartość wskaźnika mikrobiologicznej jakości wody – ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - >300 jtk/1 ml wody (wartość parametryczna- bez nieprawidłowych zmian, w uzupełnieniu kryterium do 200jtk/1 ml w wodzie wypływającej z kurka konsumenckiego).

Parametr ogólna liczba mikroorganizmów 22°C według WHO uznawany jest jako wskaźnik niepożądanych zmian w systemie dystrybucji wody tj. zwiększenie potencjału wzrostu mikroorganizmów, zwiększenie aktywności biofilmu, stagnacji wody oraz utraty szczelności systemu.

W związku z powyższym, wodę przeznaczoną do picia oraz przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Komunikat dotyczy mieszkańców miejscowości Dąbrówka.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Starogardzie Gdańskim
Aliza Cwiklińska